

Согласно ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч. 1 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

В силу ч.3 ст.83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания и сооружения после его подачи

Согласно ч.4 ст.83 указанного Федерального закона автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Постановлением Правительства от 16.09.2020 года №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Согласно п. 5 Правил объектом защиты с массовым пребыванием людей признаются здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек.

В соответствии с п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В судебном заседании установлено, что в ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствует проектная и техническая документация на системы противопожарной защиты (СПС и СОУЭ).

Таким образом, в ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеются нарушения законодательства о пожарной безопасности, что является основанием для удовлетворения искового заявления прокурора.

Суд принимает признание иска представителем ответчика и удовлетворяет иски требования прокурора.

Руководствуясь ст.198 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковое заявление прокурора Дедовичского района Псковской области в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат для



престарелых и инвалидов» об обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» в срок до 29 декабря 2023 года обеспечить наличие проектной и технической документации на системы противопожарной защиты (СПС и СОУЭ).

Мотивированное решение изготовлено 10 мая 2023 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Псковский областной суд через Дедовичский районный суд в течение месяца с момента вынесения мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы.

Председательствующий судья:



М.Г.Васильева

Дедовичский районный суд извещает в соответствии со ст. 112 АПК РФ о вынесении решения по делу № 1-74 от 04.05.2023 года для сведения.

Судья Дедовичского районного суда

М.Г.Васильева