



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Порховскому,
Дновскому и Дедовичскому районам

пр-т. 25-го Октября, 25а, г. Порхов, 182620
Телефон/факс: 2-17-21 (код 811-34)
E-mail: ond.pdd@60.mchs.gov.ru

ГБУСО "Пожеревицкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

pohzerdom@yandex.ru

26.04.2023 № ИВ-184-2-9-114

На № _____ от _____
О направлении представления

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

р.п. Дедовичи

Мною, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Псковской области майором внутренней службы Новиковым Евгением
Владимировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрены материалы административного дела № 3 от «14» апреля 2023 года
о правонарушении в области пожарной безопасности в отношении юридического
лица ГБУСО "Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов",

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося по адресу: обл. Псковская, р-н Дедовичский, р.п. Дедовичи,
ул. Октябрьская, д.41,

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что «14» апреля 2023 года в 11 часов 00 минут, при
проведении плановой выездной проверки исполнения законодательства о
пожарной безопасности в ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат для престарелых
и инвалидов» по адресу: Псковская область, Дедовичский район, р.п. Дедовичи,
ул. Октябрьская, д. 41, юридическое лицо Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания Псковской области «Пожеревицкий дом-
интернат для престарелых и инвалидов» нарушило требования Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; ГОСТа Р 51844-2009; ГОСТ 12.4.026-2015; ГОСТ 34428-2018; СП 4.13130.2013; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения; указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	На объекте защиты не в полном объеме ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (отсутствуют подписи лиц, проводивших проверку).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 17 ¹
2.	На объекте защиты отсутствует знак пожарной безопасности Р02 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить».	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 4; 6. "ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний", таблица Е.1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2 ¹ , 11; 36
3.	Приказ о порядке и сроках обучения лиц пожарной безопасности на объекте защиты №41-од от 01.03.2023 разработан в соответствии с утратившими действие нормативными правовыми актами.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 3

4.	Журнал учета противопожарных инструктажей не соответствует установленной форме.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 4; 6. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» прилож. № 1
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (СПС и СОУЭ).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54
6.	Требуется переработка планов эвакуации людей при пожаре в связи с отражением в них не актуальной информации в отношении эвакуационных выходов.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53; ГОСТ 34428-2018 п. 9.3.9.3, п. 9.3.9.6, п. 9.3.9.18, п. 9.3.9.19; ППР в РФ п. 5.
7.	Складское помещение категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности на лестничной площадке второго этажа центрального входа не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа заполнения проемов в противопожарных преградах)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 4; 6. Таблицы 23, 24, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 88. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.5.1.2; п.5.2.6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2 ¹ .
8.	Складское помещение категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности на лестничной площадке второго этажа центрального входа не выделено противопожарными перегородками 1-го	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 4; 6. Таблицы 23, 24, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 88. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной

	<p>типа (не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа заполнения проемов в противопожарных преградах)</p>	<p>защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.5.1.2; п.5.2.6.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2¹.</p>
9.	<p>Складское помещение категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности в правом крыле относительно центрального входа не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа заполнения проемов в противопожарных преградах)</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 4; 6. Таблицы 23, 24, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 88.</p> <p>СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.5.1.2; п.5.2.6.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2¹.</p>
10.	<p>Складское помещение категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности в левом крыле относительно центрального входа не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа заполнения проемов в противопожарных преградах)</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 4; 6. Таблицы 23, 24, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 88.</p> <p>СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.5.1.2; п.5.2.6.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2¹.</p>
11.	<p>Не представлен утвержденный руководителем организации регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, с учетом требований технической документации</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2¹.</p>

	изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Федерации», п. 54
12.	На объекте защиты пожарный шкаф, расположенный в правом крыле относительно центрального входа, не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности.	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 4; 6.</p> <p>ГОСТ Р 51844-2009 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2¹.</p>
13.	На объекте защиты пожарный шкаф, расположенный в центральной части коридора, не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности.	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 4; 6.</p> <p>ГОСТ Р 51844-2009 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2¹.</p>
14.	На объекте защиты пожарный шкаф, расположенный в левом крыле относительно центрального входа, не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности.	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 4; 6.</p> <p>ГОСТ Р 51844-2009 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2¹.</p>
15.	Объект защиты дополнительно не оборудован, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, системами	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Ст. 4; 6; ст. 84 ч. 12.

(средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 2 ¹ .
--	--

(указываются условия и причины, способствовавшие совершению правонарушения, существо нарушения, последствия, происшедшего события в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

1. Составить план устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
2. Назначить ответственных лиц, за устранение нарушений;
3. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.


(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник ОНДиПР по Порховскому,
Дновскому и Дедовичскому районам
УНДиПР Главного управления

Е.В. Новиков



Представление получил _____ (_____)

(дата, должность, подпись)

(Ф. И. О.)