



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОКУРАТУРА  
ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА  
ул. Комсомольская, 7, п. Дедовичи, 182710



328886 932314

Директору ГБУСО  
«Пожеревицкий дом-интернат для  
престарелых и инвалидов»

Рабей Н.В.

22.07.2023 № 02-06-2023

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности, санитарно-  
эпидемиологического  
законодательства

Прокуратурой района совместно со специалистами Роспотребнадзора и ОНД и ГР по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам осуществлена проверка деятельности ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение), в ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч. 4 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ) автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Вместе с тем, в Учреждении отсутствует система дублирования сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество,

ДР № 004272

Прокуратура Дедовичского района Псковской  
области  
№ 02-06-2023/Прдп21-23-20580003

размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы, организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Согласно п. 5 Правил в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

В ходе проверки установлено, что в Учреждении требуется разработка планов эвакуации людей при пожаре и размещение их на видных местах.

В соответствии с п. 17(1) Правил руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Вместе с тем, в Учреждении не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение пп. «в» п. 36 Правил в помещении туалета и служебной комнате допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников.

Также в ходе проверки установлено, что в отступление от п. 31 Правил ковер на пути эвакуации возле центрального эвакуационного выхода не прикреплен надежно к полу.

В соответствии с п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

В ходе проверки установлено, что на объекте защиты отсутствует проектная и техническая документация на системы противопожарной защиты (СПС и СОУЭ).

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В силу ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской

Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Во исполнение ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).

В соответствии с п. 9.21 СП 2.1.3678-20 потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Вместе с тем, в складе для хранения пищевой продукции Учреждения нарушена целостность облицовки стены, часть облицовочной плитки отвалилась, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства создают угрозу для жизни и здоровья работников и лиц, находящихся в Учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению нарушений закона, способствующих им причин и условий, а также недопущению их впредь, а именно:

- разработать и разместить планы эвакуации в видном месте;
- установить систему дублирования сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;
- исключить случаи эксплуатации светильников со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;
- исключить размещение ковров на пути эвакуации, надежно не прикрепленных к полу;
- обеспечить наличие проектной и технической документации на системы противопожарной защиты (СПС и СОУЭ);

- устранить нарушение целостности облицовки стены в складе для хранения пищевой продукции.

2. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно информировать прокуратуру Дедовичского района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной форме в течение месяца со дня его внесения. В ответе на представление об устранении выявленных нарушений прошу указать, какие конкретно приняты меры в целях устранения выявленных нарушений, а также причины и условия, способствовавшие их допущению. Кроме того, прошу представить копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений законодательства.

Заместитель прокурора района

юрист 2 класса

С.С. Баранова