

Комитет
по социальной защите
Псковской области
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
Псковской области
**«Пожеревицкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов»**
(ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат»)
ул. Октябрьская, д. 41, р.п. Дедовичи,
Дедовичский район, Псковская область, 182710
тел./факс (36) 92-152, тел. 91-410

Заместителю
руководителя Северо-
Западного управления
Ростехнадзора
И.В. Куроплину

директора ГБУСО
«Пожеревицкий дом-интернат»
Н.В. Рабей

20.04.2019г. № 07

на № 34-6366-3345/ПР от 16.10.2018г.

Информация о выполнении предписания.
№ 34-6366-3345/ПР от 16.10.2018г.

Доводим до вашего сведения, что нарушения, выявленные в ходе проведения плановой выездной проверки главным государственным инспектором отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Резником М.Ю. в отношении ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат, устранены:

1. Заключен договор на проведение работ по эксплуатации электроустановок с ООО «Первая пожарная компания» (Договор от 08 января 2019г. №3/ТО).
2. В штатное расписание учреждения с 01.01.2019г. введена должность «инженер-энергетик» (энергетик). 15.03.2019г. на должность «инженер-энергетик» по внешнему совместительству принят Шиканов И.В., имеющий 4 группу по электробезопасности. Шиканов И.В. назначен ответственным за электрохозяйство учреждения. (Приказ №30/1-од от 15.03.2019г.)
3. Заместителем ответственного за электрохозяйство назначена специалист по закупкам Апалько Жанна Леонидовна. 28 марта 2019г. Апалько Ж.Л. обучена и аттестована по электробезопасности. (3 группа), директор дома-интерната Рабей Н.В. аттестована по электробезопасности (2 группа).
4. Составлен перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности. Перечень утвержден директором учреждения (Приказ № 37-од от 15.03.2019г.)
5. Заведен оперативный журнал.
6. Списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, составлены и утверждены (Приказ №38 от 15.03.2019г.)
7. Шиканов И.В., ответственный за электрохозяйство учреждения, составил однолинейные схемы электроснабжения дома-интерната.

8. Приобретены боты, перчатки, два диэлектрических коврика, указатели, инструменты. Боты, перчатки, инструменты прошли поверку в испытательной лаборатории охраны труда ООО «ГРЭД».
9. Комплект проектной документации находится в Дедовичской районной больнице. ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат» использует помещения больницы на основании договора от 15 октября 2012г №05.
10. Инструкции по эксплуатации электроустановок разработаны и утверждены приказом по учреждению от 15.03.2019г. № 38.
11. Заведен журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
12. В начале и конце линии на открыто проложенном кабеле повешены бирки с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номера.
13. Составлен график по очистке светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения.
14. Специалисты ООО «Первая пожарная компания» провели испытания и измерения параметров электрооборудования, электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП.
15. Назначен ответственный работник для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников (Приказ №34-од от 15.03.2019г.)
16. Заведен журнал инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников.
17. Проверка знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехническим и электротехнологическим персоналом проводится с 15.03.2019г., о чем свидетельствуют записи в журнале по охране труда.
18. Составлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Перечень утвержден директором учреждения. (Приказ от 15.03.2019г. № 39). Работа в действующих электроустановках путем оформления наряда-допуска, распоряжения не проводилась.
19. Разработан приказ о предоставлении административно-техническому, оперативному и оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений. (Приказ № 36 от 15.03.2019г.)
20. Разработан приказ о предоставлении права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках. (Приказ № 35-од от 15.03.2019г.)
21. Принят приказ о предоставлении работнику права назначаться ответственным руководителем работ (Приказ № 37 от 15.03.2019г.)
22. Принят приказ о предоставлении работнику права назначаться допускающим (Приказ № 37 от 15.03.2019г.)
23. Принят приказ о предоставлении работнику права назначаться производителем работ (Приказ № 37 от 15.03.2019г.)
24. Принят приказ о предоставлении работнику права назначаться наблюдающим. (Приказ № 37 от 15.03.2019г.)
25. Ответственный за электрохозяйство Шиканов И.В составил и подписал перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Директор учреждения утвердил перечень (Приказ от 15.03.2019г. №39).
26. Разработан приказ о предоставлении права допуска к работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках потребителя. (Приказ № 31-од от 15.03.2019г.). В оперативном журнале сделаны записи. Инструктажи по ТБ отмечены в журнале по ТБ.
27. На электрощите ВРУ кухни размещено диспетчерское наименование и предупреждающие знаки установленного образца.

28. На электрощите ВРУ прачечной размещено диспетчерское наименование и предупреждающие знаки установленного образца.

29. В щите ВРУ прачечной у автоматических выключателей размещено наименование присоединения.

Директор



Н.В. Рабей.